



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  
شهرداری کرمان

## چک لیست شناسایی اماکن پرخطر

کد سند : FR-۰۴۵-۱۸۲

شماره ویرایش: ۰۰

تاریخ ویرایش: ۹۴/۹/۱۰

نوع کاربری :

نام مکان:

تاریخ بازدید:

آدرس دقیق:

تعداد طبقات:

نوع سیستم گرمایشی:

محل تابلوی برق اصلی (جعبه فیوز):

نام مالک/ بهره بردار/ مستاجر/ مدیریت :

مساحت کل زیربنا:

جنس عمده کالا در محل:

نوع بنا:

محل شیر گاز اصلی :

- ۱- آیا سیستم آب آتش نشانی در محل وجود دارد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۲- آیا سیستم آب آتش نشانی همه قسمتها را پوشش می دهد و آماده به کار می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۳- آیا خاموش کننده در محل وجود دارد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۴- آیا خاموش کننده ها در محل از نوع مناسب می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۵- آیا جهت اطفاء حریق تابلوهای برق خاموش کننده  $CO_2$  ۳ کیلویی وجود دارد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۶- آیا سیستم کشف و اعلام حریق در محل وجود دارد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۷- آیا سیستم اعلام حریق همه قسمتها را پوشش می دهد و آماده به کار می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۸- آیا وضعیت سیم کشی مناسب است؟ (سیم های روکار داخل کانال یا به صورت کابلی می باشد) ☐ بلی ☐ خیر
- ۹- آیا وضعیت روشنایی ها مناسب است؟ (روشنایی از نوع کم مصرف و حفاظ دار می باشد) ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۰- آیا ساختمان مجهز به روشنایی اضطراری جهت پلکان در مسیرهای خروج می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۱- آیا ساختمان دارای خروجی به تعداد کافی و اصولی می باشد؟ (حداقل دو خروج مجزا و دور از یکدیگر) ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۲- آیا وضعیت دربهای خروج مناسب است؟ (جهت درب به سمت خروج می باشد) ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۳- آیا حفاظ پله ها، نورگیرها، پشت پنجره ها و ۰۰۰ مناسب است؟ (ارتفاع حداقل ۸۰ cm و فاصله داخلی حداکثر ۱۰ cm) ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۴- آیا ضایعات قابل اشتعال در محل وجود دارد؟ (مسیرهای خروج، خرپشته، تاسیسات، انبار و....) ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۵- آیا جهت آبدارخانه و قسمت هایی که خطر نشت گاز وجود دارد نشت یاب گاز نصب شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۶- آیا وضعیت ایمنی وسایل گرمایشی از لحاظ اتصالات، خروجی دودکش ها و شرایط نصب شیلنگ و لوله کشی گاز رعایت شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۷- آیا در ساختمان از مواد قابل اشتعال جهت نازک کاری و دکوراسیون سقف و دیواره ها استفاده شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۸- آیا علائم و تابلوهای خروج مناسب (از نوع نورتاب) در ساختمان نصب شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۹- آیا در صورت داشتن پارکینگ در محل، سیستم اسپرینکلر نصب شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۲۰- آیا دسترسی و خیابانهای اطراف جهت ورود خودروهای عملیاتی مناسب می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۲۱- آیا امکان عملیات با خودروهای سنگین آتش نشانی از نظر موقعیت استقرار مقدور می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۲۲- نزدیکترین هیدرانت (شیر آتش نشانی) به محل در شعاع چند متری می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در محل ذیل درج شود.

--

نام و امضاء بازدید کننده:

تاریخ بازدید:

نام و امضاء مدیریت مکان: