

مشخصات محل

نام محل : متصدی : تلفن : تاریخ : تعداد شاغلین :
مساحت زمین : تعداد کابین عرضه سوخت :
تعداد مخازن سوخت و ظرفیت آنها :
محل تابلو برق اصلی : محل اصلی شیر گاز :

سیستم اطفاء حریق	۱. جایگاه مجهز به سیستم آب آتش نشانی می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲. سیستم موجود آماده به کار می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۳. آیا تعداد کپسولهای آتش نشانی موجود مناسب و به تعداد کافی است (روی هر سکو ، اتاق کمپرسور و مخازن و...)?	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۴. کپسول آتش نشانی CO ₂ جهت اطفاء حریق های الکتریکی موجود است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۵. آیا خاموش کننده های نصب شده بر روی دیوارها و پایه ها دارای سایبان و یا جعبه (BOX) می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
ایمنی تأسیسات برقی	۶. تمامی تجهیزات برقی اعم از کلیدهای برق، چراغ های روشنایی و ... از نوع ایزوله و ضد انفجار می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۷. آیا تمامی تجهیزات جایگاه، از قبیل سازه های فلزی، تیرهای چراغ روشنایی و ... مجهز به سیستم ارت می باشند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۸. آیا سیستم ارت جایگاه بصورت دوره ای و تست می شود؟ (طبق نظر مسئول جایگاه)	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۹. جلوی تمامی تابلو های برق فرش عایق لاستیکی نصب گردیده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۰. جایگاه مجهز به سیستم صاعقه گیر می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
ایمنی اعلام و هشدارهای ایمنی	۱۱. جایگاه مجهز به تابلوهای هشدار دهنده ایمنی مبنی بر عدم استعمال دخانیات و استفاده تلفن همراه می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۲. جایگاه مجهز به تابلو هشدار دهنده ایمنی مبنی بر « سوختگیری بدون حضور مسئول ممنوع » و « موتور خودرو را خاموش کنید » می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
ایمنی اتاق کمپرسور و مخازن	۱۳. اتاقک تجهیزات فشرده سازی و ذخیره گاز طبیعی مجهز به سیستم اعلام حریق (شعله، دود، حرارت و...) می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۴. اتاقک تجهیزات فشرده سازی و ذخیره گاز طبیعی مجهز به سیستم اطفاء اتومات حریق (اسپرینکلر ، CO ₂) می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۵. مناطق نصب کمپرسورها مجهز به تابلوهای هشدار دهنده ایمنی مبنی بر عدم استعمال دخانیات ، منطقه گاز پر فشار ، ورود افراد متفرقه ممنوع است می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۶. پیرامون مخازن تحت فشار و کمپرسورها دیوار مناسب (ضدانفجار) وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۷. پیرامون مخازن تحت فشار و کمپرسورها فنس فلزی مناسب (دارای تأییدیه) وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۸. آیا راهرویی با عرض کافی (حداقل ۹۰ cm) داخل اتاقک در بین تجهیزات موجود و کمپرسور و دیوار در نظر گرفته شده است ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۹. سقف محل نگهداری مخازن و کمپرسورهای گاز بطور کامل دارای سیستم تهویه می باشند (زیر سطح سقف و ۵۰ cm بالاتر از آخرین جزء تحت فشار به تعداد کافی توزیع شده باشد) ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۰. ارتفاع انتهای لوله تهویه از سطح زمین مناسب است (۶ متر از سطح زمین، ۲/۵ متر بالاتر از سقف اتاق کمپرسور) ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۱. ساختمان اداری مجهز به سیستم اعلام حریق اتومات و یا اطفاء اتومات می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۲. آیا پرسنل جایگاه با تجهیزات اطفاء حریق آشنا میباشند (دوره اطفاء حریق را گذرانده و دارای کارت شناسایی می باشند؟)	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
موارد ایمنی عمومی	۲۳. آیا دکمه اضطراری قطع جریان گاز بر روی سکوها نصب شده است ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۴. کابین های سوختگیری CNG توسط نرده های حفاظتی ایمن سازی شده اند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۵. جایگاه دارای لاین فرعی ورود و خروج می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۶. آیا خودروهای ورودی به جایگاه ، قبل از ورود، سرنشین های خود را پیاده می نمایند ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۷. چنانچه تجهیزات CNG در مجاورت یک پمپ بنزین یا جایگاه سوخت مایع واقع شده است فاصله این دو حداقل ۵m با یکدیگر می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۸. فاصله ۱۰۰ متری از کاربری هایی که با شعله آتش مرتبط هستند از جمله صافکاری ، آهنگری ، تعمیر آبگرمکن و ... رعایت شده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۹. در مجاورت جایگاه (تا شعاع ۵۰ m) شیر هیدرانت وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>