



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرمان

چک لیست موارد ایمنی و آتش نشانی جایگاه های پمپ بنزین

کد سند : FR-۰۴۵-۰۴۸
شماره ویرایش : ۰۱
تاریخ ویرایش : ۹۲/۱۱/۰۱

مشخصات محل

نام محل : _____ متصدی : _____ تلفن : _____
تاریخ : _____ مساحت زمین : _____ تعداد شاغلین : _____
انواع سوخت قابل عرضه : بنزین ☐ گازوئیل ☐ نفت ☐ CNG ☐ تعداد کابین عرضه سوخت : بنزین گازوئیل CNG
تعداد مخازن سوخت و ظرفیت آنها : _____ آدرس : _____
محل تابلو برق اصلی : _____ محل اصلی شیر گاز : _____

سیستم اطفاء حریق	۱. مجهز به سیستم آب آتش نشانی و کف می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲. سیستم موجود آماده به کار می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۳. آیا تعداد کپسول های آتش نشانی موجود مناسب و به تعداد کافی است ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۴. جایگاه جهت اطفاء حریق مجهز به سطل های حاوی ماسه بادی یا شن می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۵. آیا خاموش کننده های نصب شده بر روی دیوارها و پایه ها دارای سایبان و یا جعبه (BOX) می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
تجهیزات سیستم	۶. وضعیت سیستم ارت جایگاه مناسب است (از قطعات مناسب استفاده شده است)؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۷. آیا تمامی تجهیزات جایگاه ، از قبیل سازه های فلزی ، تیر های چراغ روشنایی و ... مجهز به سیستم ارت می باشند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۸. جایگاه مجهز به کلید قطع اضطراری برق می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۹. جایگاه مجهز به برق اضطراری (دیزل ژنراتور) می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۰. سیستم ارت جایگاه دوره ای تست می شود و زیر ۴ اهم می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۱. آیا تمامی تابلو های برق مجهز به سیستم ارت مناسب می باشد و تست می شود ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۲. جلوی تمامی تابلو های برق فرش عایق لاستیکی نصب گردیده است ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۳. آیا جایگاه مجهز به صاعقه گیر می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
علامت و هشدارهای ایمنی	۱۴. جایگاه مجهز به تابلوهای هشدار دهنده ایمنی مبنی بر عدم استعمال دخانیات و تلفن همراه می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۵. تابلوی هشداردهنده ایمنی مبنی بر حضور راننده تا تخلیه کامل سوخت موجود می باشد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
تجهیزات ایمنی	۱۶. آیا قبل از تخلیه سوخت میزان سوخت موجود در مخازن بررسی می شود و سپس دستور تخلیه صادر می گردد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۱۷. آیا پس از هر بار تخلیه ، شلنگ های محل تخلیه جدا و درب آن قفل می گردد ؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
موقعیت جایگاه	۱۸. فاصله ۱۰۰ متری از کاربری هایی که با شعله آتش مرتبط هستند از جمله ، آهنگری و ... رعایت شده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
تجهیزات ایمنی	۱۹. محل قرار گیری سوخت و تانکر (حداقل ۱۰ سانتیمتر) از کف جایگاه پایین تر می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۰. آیا جایگاه، مکان جداگانه جهت سوختگیری موتور سیکلت دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۱. در محل جایگاه روغن موتور عرضه می گردد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۲. ساختمان اداری مجهز به سیستم اعلام حریق اتومات می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۳. آیا سیستم اعلام حریق آماده به کار می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۴. در مجاورت جایگاه، مشاغل دیگر نظیر کارواش و یا تعویض روغن وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۵. پرسنل جایگاه دارای کارت شناسایی می باشند؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۶. در قسمت جلوی جایگاه مانع جهت برخورد اتومبیل پیش بینی گردیده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۷. ارتفاع لوله های تهویه مخازن مناسب بوده و فاصله آن از منازل مسکونی و تجاری رعایت شده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۸. جهت محوطه مخازن و مکان تخلیه سوخت حفاظ مناسب نصب گردیده است؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۲۹. جایگاه دارای لاین فرعی ورود و خروج می باشد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
	۳۰. در مجاورت جایگاه (تا شعاع ۵۰ m) شیر هیدرانت وجود دارد؟	بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>

مدیریت:

تاریخ بازدید:

نام و امضاء کارشناس: