

چک لیست ضوابط آتش نشانی در جایگاه های سوخت (CNG)

کد سند: FR-۰۴۵-۱۸۰
شماره ویرایش: ۰۰
تاریخ ویرایش: ۹۳/۱۲/۲۴
صفحه: ۱ از ۱

مالک محترم آقا/ خانم نام جایگاه تلفن:

- ☐ لازم است استاندارد شماره ۱ - ۷۸۲۹ (گاز طبیعی فشرده - الزامات عمومی) در محل رعایت گردد.
- ☐ اجرای سیستم آب آتش نشانی تحت فشار به صورت اتومات (حداقل مخزن آب با گنجایش ۵۰۰۰ لیتر، الکتروپمپ مناسب با خروجی ۴۵۰ لیتر در دقیقه، اجرای لوله کشی با قطر ۲ اینچ، دو عدد جعبه آب آتش نشانی به همراه شیلنگ برزنتی با قطر ۱/۲ اینچ در طرفین جایگاه، فشار داخل شبکه حداقل ۵ bar لازم به ذکر است این سیستم بایستی در برابر یخ زدگی و ترکیدگی محافظت گردد.
- ☐ نصب سیستم اعلام حریق اتومات مناسب و کارا جهت اتاقک کمپرسورها و مخازن تحت فشار و ساختمان اداری
- ☐ نصب شیر هیدرانت آتش نشانی مقابل جایگاه سوخت
- ☐ نصب کپسول پودری ۶ کیلویی و تابلوی شرح وظایف رانندگان بر روی کلیه پایه سکوها، یک عدد کپسول پودری ۲۵ کیلویی ورودی اتاقک کمپرسور، ۴ عدد کپسول ۶ کیلویی پودری برای اتاقک کمپرسور و مخازن تحت فشار و یک عدد کپسول پودری ۶ کیلویی در محل تجهیزات تنظیم فشار و اندازه گیری نصب یک عدد کپسول ۶ کیلویی و یک عدد کپسول ۱۲ کیلویی دی اکسیدکربن جهت اتاق برق و ساختمان اداری (کلیه کپسول ها در برابر شرایط جوی محافظت شوند)
- ☐ عدم استفاده از وسایل قابل اشتعال در جایگاه
- ☐ نصب سیستم صاعقه گیر در جایگاه (مورد تأیید شرکت برق)
- ☐ نصب حفاظ ایمن (گارد) به ارتفاع سپر وسایل نقلیه (بمنظور جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با کابین های توزیع سوخت و تأسیسات آن ها
- ☐ در صورت اخذ پایانکار و تأیید ایمنی از سازمان آتش نشانی، تأییدیه ارائه گردد.

توضیحات:

نام و امضاء کارشناس

تاریخ بازدید: / / ۱۳۹۹

چک لیست تحویل اینجانب گردید.

امضاء