



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرگان

باسم تعالی

چک لیست بررسی کارگاه های شارژکپسول آتش نشانی

صفحه: ۱ از ۲
کد سند: FR-۰۴۵-۱۷۶
شماره ویرایش: ۰۰
تاریخ ویرایش: ۹۳/۴/۱

نام و نام خانوادگی متصدی: میزان تحصیلات: تاریخ بازدید:
نام شرکت / کارگاه: تعداد نفرات شاغل:
تعداد شارژیست: نام و نام خانوادگی: تعداد ویزیتور: نام و نام خانوادگی:
آدرس: متراژ کارگاه:
شماره تماس:
توضیحات:
نوع فعالیت خدماتی: تست، کنترل و شارژ ☐ بررسی تست هیدرواستاتیک ☐ توزیع و فروش ☐
دارای مجوز رسمی فعالیت به شماره از می باشد. (تاریخ اعتبار مجوز:)
سایر گواهینامه ها و مدارک فنی و آموزشی معتبر:

نوع کپسول		کپسول پودری	کپسول CO _۲	کپسول محتوی آب	کپسول کف	سایر: هالوژنه، O _۲		
ظرفیت کپسول ها جهت شارژ								
توضیحات:	روش شارژ	دستی	نحوه انجام تست هیدرواستاتیک	درمحل مراکز ذیصلاح				
		اتومات						
	نوع و مشخصات پودر مصرفی							
	نوع و مشخصات گاز مصرفی		تعداد سیلندر N _۲ عدد ظرفیت					
		تعداد سیلندر CO _۲ عدد ظرفیت						

S.۹۲.۱۰.۵۴

الزامات عمومی کارگاه شارژ

- آیا درمحل دستورالعمل (تست کنترل و شارژ) سازمان آتش نشانی جهت نحوه صحیح شارژ خاموش کننده وجود دارد و ملاک عمل قرار می گیرد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- آیا شارژیست های شاغل در محل دوره عمومی و تخصصی در این خصوص را آموزش دیده اند؟ ☐ بلی ☐ خیر
در مکاتبه سازمان آتش نشانی با اتحادیه شماره: تاریخ: موجود است.
- آیا در محل دستورالعمل مشخص و استاندارد جهت تست هیدرواستاتیک وجود دارد؟ (در صورت بلی پیوست گردد). ☐ بلی ☐ خیر
- شرایط ایمنی و بهداشت کار در کارگاه رعایت شده است؟ (سیم کشی ها، حفاظ ها و علائم ایمنی و هشدار و ...) ☐ بلی ☐ خیر
- محل مجهز به تهویه مناسب می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- محل مجهز به سیستم فیلتر غبار آلاینده ها می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- آیا پرسنل شاغل در کارگاه شارژ دوره ایمنی مخازن تحت فشار را آموزش دیده اند؟ ☐ بلی ☐ خیر
- دیوار پیرامونی کارگاه شارژ از مصالح بنایی و با ضخامت مناسب اجرا شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- جهت استقرار سیلندرهای تحت فشار مکان خاص با تجهیزات مناسب در نظر گرفته شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- تجهیزات یدکی و مورد استفاده بطور مناسب نگهداری قرار می گیرد؟ (رعایت انبارداری) ☐ بلی ☐ خیر
- نظم و انضباط کارگاهی درمحل رعایت شده است؟ (وسایل و تجهیزات اضافی جمع آوری شده، هروسیله درمکان مشخص قرار دارد) ☐ بلی ☐ خیر
- محل استقرار خاموش کننده های پر خالی (پذیرش شده و آماده تحویل) در مکانهای جدا قرار دارد و توسط تابلو مشخص شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- متراژ دقیق کارگاه شارژ طبق دستورالعمل می باشد؟ (حداقل ۲۰ مترمربع) ☐ بلی ☐ خیر



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرگان

باسمه تعالی

چک لیست بررسی کارگاه های شارژ کپسول آتش نشانی

صفحه : ۲ از ۲
کد سند: FR-۰۴۵-۱۷۶
شماره ویرایش: ۰۰
تاریخ ویرایش: ۹۳/۴/۱

تجهیزات مورد نیاز موجود در محل

- | | |
|---|---|
| ۱. میز کار استاندارد و مناسب دارد ؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۲. دارای گیره مناسب می باشد ؟ (دارای منجیت به منظور جلوگیری از ضربه به خاموش کننده ها) | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۳. دارای ترازوی مناسب می باشد (نوع ترازو و مقدار توزین ...) | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۴. آچار مخصوص جهت بازو بست نمودن قطعات خاموش کننده ها در محل وجود دارد . | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۵. آیا از لوازم یدکی استاندارد با مناسب درمحل استفاده می شود؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۶. آیا مواد اطفائی مصرفی دارای استاندارد می باشد؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۷. محل مجهز به دستگاه پرس شیلنگ دستی می باشد؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۸. انبر پلمپ با علامت مخصوص در محل وجود دارد؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۹. کارت شارژ خاموش کننده از نوع مناسب بوده (طبق دستورالعمل مشخص شده آتش نشانی و اتحادیه) و بطور مناسب به خاموش کننده متصل می شود؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۱۰. تجهیزات مناسب جهت نشت یابی خاموش کننده در محل وجود دارد (حوضچه آب، تشتک، توسط کف و...) | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۱۱. ظروف مخصوص تخلیه پودرمصرفی در محل وجود دارد ؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۱۲. دستگاه فریزر جهت شارژ خاموش کننده CO ₂ در محل وجود دارد؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۱۳. دستگاه کمپرسور جهت شارژ خاموش کننده CO ₂ در کلیه اوزان درمحل وجود دارد؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۱۴. تجهیزات جهت تنظیف و روغن کاری در محل وجود دارد؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| ۱۵. الک بامش مناسب در محل وجود دارد؟ | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |

سایر توضیحات :

نمونه کارت شارژ، برچسب و علامت پلمپ کارگاه به پیوست می باشد.

نمونه مهر و امضاء متصدی کارگاه

کارشناس بازدید کننده: