



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرگان

چک لیست بازدید ایمنی از کارگاه ها

صفحه : ۱
کد سند: FR-۰۴۵-۰۳۱
شماره ویرایش: ۰۱
تاریخ ویرایش: ۹۲/۱۱/۰۱

نام کارگاه:	نام مالک:	تلفن:	تاریخ:
مساحت زمین:	زیر بنا:	تعداد سالن:	تعداد کارگر:
آدرس:	محل کنتور گاز:	تاریخ بهره برداری:	تعداد شیفت:
محل تابلو برق:	محل تابلو برق:	نوع فعالیت:	

موارد آتش نشانی:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۱- سیستم آب آتش نشانی دارد و آماده به کار می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۲- مقابل جعبه های آب آتش نشانی خالی می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۳- خاموش کننده به تعداد کافی وجود دارد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۴- خاموش کننده ها متناسب با نوع مواد قابل اشتعال محل چیده شده اند؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۴- سیستم کشف و اعلام حریق وجود دارد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۵- خاموش کننده CO ₂ جهت حریق های الکتریکی وجود دارد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۶- افرادی که دوره های ایمنی و آتش نشانی را دیده باشند وجود دارند؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۷- در محدوده کارگاه شیر هیدرانت وجود دارد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۸- محل مجهز به سیستم اطفاء اتومات می باشد؟ |

موارد ایمنی برق:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۱- وضعیت سیم کشی مناسب است؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۲- مقابل تابلو های برق خالی می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۳- فرش عایق جهت تابلو برق موجود می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۴- کارگاه مجهز به برق اضطراری می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۵- کلیه دستگاه ها به سیستم ارت متصل هستند؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۶- کارگاه مجهز به سیستم صاعقه گیر <input type="checkbox"/> یا برق گیر <input type="checkbox"/> و ارت <input type="checkbox"/> می باشد |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۷- کارگاه دارای سیستم اعلام حریق اتومات می باشد؟ |

موارد تاسیسات و تجهیزات:

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۱- از دستگاه های حرارتی با شعله عریان داخل کارگاه استفاده می شود؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۲- تهویه کارگاه مناسب می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۳- دستگاه های هوا کش از نوع ضد جرقه و ضد انفجار می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۴- محل نصب هوا کش ها با توجه به خواص مواد و گاز های حاصله مناسب می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۵- دیگ های بخار مجهز به دود کش مجزا می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۶- اصول طراحی مخازن فرآورده های نفتی (استوانه ای، دوسر محدب، از جنس فولاد افقی) رعایت شده است؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۷- حفاظ دستگاه ها مناسب است؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۸- دیوارها حداقل مقاومت لازم در برابر حریق را دارند؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۹- کارگران از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند؟ |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۱۰- جهت مکان های نگهداری مواد قابل انفجار دریچه انفجار (از جنس مواد سبک غیر قابل اشتعال) موجود می باشد. |
| <input type="checkbox"/> بلی | <input type="checkbox"/> خیر | ۱۱- سیلندرهای تحت فشار به طور مناسب مهار گردیده اند؟ |
| ۱۲- نگهداری فرآورده های نفتی با استفاده از مخازن و تانکرهای ثابت بصورت: مدفون در زمین <input type="checkbox"/> نیمه مدفون <input type="checkbox"/> آزاد <input type="checkbox"/> می باشد. | | |



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرگان

چک لیست بازدید ایمنی از کارگاه ها

صفحه: ۲

کد سند: FR-۰۴۵-۰۳۱

شماره ویرایش: ۰۱

تاریخ ویرایش: ۹۲/۱۱/۰۱

موارد انبار و نگهداری کالا:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱- چیدمان کالا رعایت گردیده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲- وضعیت سیم کشی انبار مناسب می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۳- وضعیت روشنایی ها مناسب است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۴- راهروهای طولی و عرضی در کارگاه یا انبار مناسب است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۵- انتهای سالن های بخش های مختلف خروج اضطراری است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۶- کف انبار دارای شیب کافی می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۷- جهت درب ها به سمت خروج می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۸- دیوار ها و سقف کارگاه یا انبار از نظر بکار بردن مصالح ساختمانی مناسب می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۹- تعداد و محل نصب علائم خروج اضطراری مناسب می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۰- علائم و تابلوهای هشدار دهنده به تعداد کافی در کارگاه یا انبار موجود می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۱- مسیر دسترسی به خروج اضطراری خالی می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۲- کالاهای بصورت بسته بندی شده و روی پالت های مخصوص قرار گرفته اند؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۳- ضایعات قابل اشتعال بصورت روزانه خارج می شوند؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۴- جهت جلوگیری از تابش مستقیم خورشید، شیشه های پنجره ها و نورگیرها از نوع مات انتخاب گردیده؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۵- اطراف مکان های نگهداری مایعات قابل اشتعال حوضچه مناسب جهت نشت احتمالی در نظر گرفته شده؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۶- نورگیرها از داخل با تور سیمی مقاوم و از خارج با حفاظ محافظت شده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۷- کالاهای و مواد با خواص مختلف با دیوار جدا کننده مقاوم از یکدیگر مجزا گردیده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۸- درب کارگاه یا انبار متناسب با حجم محیط می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۱۹- انبار نگهداری مواد شیمیایی و قابل اشتعال در محل امن واقع شده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۰- انبار از نظر کالا و محتویات و خطرات آنها درجه بندی و گروه بندی شده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۱- محدودیت دمائی در انبار ها با توجه به خواص شیمیایی مواد در نظر گرفته شده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۲- شناسنامه ایمنی مواد (MSDS) موجود می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۳- شرایط اجتناب و مواد ناسازگار در انبار لحاظ شده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۴- جلوی درب ورودی به انبار مواد منفجره و ناریه، گوی مسی متصل به سیستم ارت موجود می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۵- روی جعبه مواد شیمیایی برچسب و علائم هشدار دهنده مناسب نصب شده است؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۶- انبار مجهز به اسپرینکلر می باشد؟ |
| <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی | ۲۷- ایمنی مشعل ها، کوره ها و ۰۰۰ مورد تأیید کارشناس آتش نشانی می باشد؟ |

نام مواد شیمیایی موجود: -----

مواد اولیه: -----

مواد تولیدی: -----

تعداد خاموش کننده ها: تعداد جعبه های آب: حجم مخزن های آب:

گروکی محل:

توضیحات:

مدیریت:

تاریخ بازدید:

نام و امضاء کارشناس: